



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Заместитель руководителя Органа
инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов
М.п.

от «02» 08 20 18 г.

№ 170677/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований

на основании заявления № 217/07-18 от 27.07.2018г.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лес хороший",
301382, Тульская область, Алексинский р-н, р-п Новогуровский ул. Белкина, д.2
адрес производства: Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул.
Белкина

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Лес хороший", 301382,
Тульская область, Алексинский р-н, р-п Новогуровский ул. Белкина, д.2

Наименование продукции: Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой
OSB

Область применения: Строительные и ремонтные работы.

Выпускается по ГОСТ Р 56309-2014

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ Р 56309-2014, протокол
испытаний № 42-576/6 от 23.06.2018 г. Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском
административном округе города Москвы.

Характеристика продукции: Плиты изготавливаются из склеенной между собой древесной стружки специальной формы, которая в наружных слоях плиты (лицевом и обратном) расположена в основном в направлении вдоль ее длины или ширины, а во внутреннем слое ориентирована, как правило, под прямым углом к ее направлению в наружных слоях или имеет случайное расположение.

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском административном округе города Москвы Аттестат аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 42-576/6 от 23.06.2018 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском, типовые образцы продукции были подвергнуты испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Вещества, показатели (факторы):

Определяемый показатель	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере 40°C, насыщенность = 0,4 м ³ /лм ³ , воздухообмен в час=0,5±0,1; Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная площадь образцов=0,032м ²		
Органолептические показатели:		
Запах воздушной среды, баллы	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели:		
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	<0,005
Фенол, мг/м ³ , не более	0,003	<0,0005
Токсикологические показатели		
Индекс токсичности	Не более 20	1,3

По результатам проведенных испытаний типового образца отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) не установлено.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой OSB **соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Враг на фактически
(специальность)

Лунев
(подпись)

Лунев В.В.
(фамилия и.о.)